

ANEXO CONVOCATORIA

82/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	El servicio debe incluir: Reemplazo de forzador principal Búsqueda y detección de pérdida Reemplazo de aislantes Reemplazo de robinetes de motocompresor Desarme del circuito frigorífico Limpieza de los circuitos frigoríficos sistema Flush Back Reemplazo de los filtros deshidratadores Reemplazo de capilares Lavado de circuitos frigoríficos Deshidratado y presurizado Carga de gas Calibración de temperatura	