

# CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 11/04/2023  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Pública 3/2023  
**Clase:** De etapa única nacional  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Expediente:** EXP : 1091/2023  
**Rubro comercial:** CONSTRUCCION  
**Objeto de la contratación:** Puesta en valor de la Sede Belgrano.

## DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente se responde consulta realizada por posible oferente:  
CONSULTA N°1: A - Los ítems N°12 y 13 de la planilla de cotización entregada en el Pliego de Cláusulas Especiales poseen indicaciones contradictorias en los planos que componen la documentación de la licitación. ¿Es posible que puedan enviar los cómputos o, en su defecto, detallar los locales a intervenir en cada uno de los trabajos descritos en dichos ítems?  
RESPUESTA: Respecto al ítem N°12 PINTURAS: Los locales a intervenir son aquellos que están indicados con línea punteada en plano. Azul para interiores, rojo para exteriores. Respecto al ítem N°13 PISOS Y SOLADOS: Se encuentran indicados en plano para solado de goma, en los locales de planta baja y solado vinílico SPC para locales de planta alta.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES