

# ANEXO CONVOCATORIA

## 37/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inverter</li> <li>• Capacidad Frio (KW): 5300 aproximado</li> <li>• Capacidad Calor (KW): 5400 aproximado</li> <li>• Tension y frecuencia (VZ/HZ) Monofásico 220/50 corriente (A) frio 7.8 - calor 7.5</li> <li>• Potencia (W) Frio: 1651 aproximado Calor: 1583 aproximado</li> <li>• Eficiencia energetica A o superior</li> <li>• Calor: 3,41/B</li> </ul>	
2	Frigorías: 18.000 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gas refrigerante R410A - carga debe estar incluida</li> <li>• Frio/calor</li> <li>• Inverter</li> <li>• Bajo nivel sonoro</li> <li>• Función auto</li> <li>• Hot-Start</li> <li>• Función deshumidificación</li> <li>• Auto restart</li> <li>• Swing horizontal</li> </ul> Compresor Inverter Clasificación Energética A+ o superior Para la instalacion se requiere obligatoriamente tecnico matriculado (independientemente de la cantidad de personal que se precise al momento de la colocacion)	