

ANEXO CONVOCATORIA

117/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Inverter • Capacidad Frio (KW): 5300 aproximado • Capacidad Calor (KW): 5400 aproximado • Tension y frecuencia (VZ/HZ) Monofásico 220/50 corriente (A) frio 7.8 - calor 7.5 • Potencia (W) Frio: 1651 aproximado Calor: 1583 aproximado • Eficiencia energetica A o superior • Calor: 3,41/B 	
2	<p>Frigorías: 18.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas refrigerante R410A - carga debe estar incluida • Frio/calor • Inverter • Bajo nivel sonoro • Función auto • Hot-Start • Función deshumidificación • Auto restart • Swing horizontal • Compresor Inverter Clasificación Energética A+ o superior <p>- Para la instalación del bien indicado se requiere obligatoriamente técnico matriculado (independientemente de la cantidad de personal que se precise al momento de la colocación)</p> <p>- El contratista deberá efectuar las protecciones necesarias para el bienestar de su personal. Además, se evitará por todos los medios, el daño a los elementos y áreas existentes del edificio</p> <p>- Se deberá realizar un balance térmico en base a los m2 del lugar donde se instalará el equipo.</p> <p>- La instalación eléctrica deberá estar a cargo de la firma.</p>	