

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 62/2023  
**Clase:** De Bajo Monto  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 1653/2023  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de Bombas normalizadas, centrífugas, sumergibles y trituradoras para el Campus Miguelete  
**Rubro:** Sanitarios, plomería y gas  
**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete (Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

| Retiro del pliego             |  | Consulta del pliego     |   |
|-------------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>Dirección:</b>             | por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo correo:<br>compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires | <b>Dirección:</b>       | al correo<br>compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires  |
| <b>Plazo y horario:</b>       | De lunes a viernes hasta el día 12/04/2023   | <b>Plazo y horario:</b> | De lunes a viernes hasta el 05/04/2023  |
| <b>Costo del pliego:</b>      | \$ 0,00  |                         |   |
| Presentación de ofertas       |  | Acto de apertura        |   |
| <b>Dirección:</b>             | al correo<br>aperturas.unsam@gmail.com,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires  | <b>Lugar/Dirección:</b> | los oferentes podrán presenciarla mediante la aplicación zoom, ID de reunión al mail<br>compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires |
| <b>Fecha de inicio:</b>       | 29/03/2023   | <b>Día y hora:</b>      | 12/04/2023 a las 13:00 hs.  |
| <b>Fecha de finalización:</b> | 12/04/2023 a las 13:00 hs.   |                         |   |

## REGLONES

| Renglón | Descripción  | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|--|------------------|----------|
| 1       | Bomba normalizada para circuitos de calefacción Tipo ROWA 7/1 o superior.    | UNIDAD           | 2,00     |
| 2       | Bomba centrífuga 1HP BC100 T trifásica tipo MOTORARG o superior.             | UNIDAD           | 1,00     |
| 3       | Bomba centrífuga monofásica azul 50HZ 450V tipo MOTORARG BC o superior       | UNIDAD           | 2,00     |
| 4       | Bomba sumergible cloacal 1,5HP trifásica DRV 1100T tipo MOTORARG o superior. | UNIDAD           | 3,00     |
| 5       | Bomba trituradora acero inoxidable DRT1100M 1,5HP tipo MOTORARG o superior.  | UNIDAD           | 3,00     |