

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 62/2023  
**Clase:** De Bajo Monto  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 1653/2023  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de Bombas normalizadas, centrífugas, sumergibles y trituradoras para el Campus Miguelete  
**Rubro:** Sanitarios, plomería y gas  
**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete (Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo correo: compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	al correo compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes hasta el día 12/04/2023	<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes hasta el 05/04/2023
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	al correo aperturas.unsam@gmail.com, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Lugar/Dirección:</b>	los oferentes podrán presenciarse mediante la aplicación zoom, ID de reunión al mail compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	29/03/2023	<b>Día y hora:</b>	12/04/2023 a las 13:00 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	12/04/2023 a las 13:00 hs.		

## RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Bomba normalizada para circuitos de calefacción Tipo ROWA 7/1 o superior.	UNIDAD	2,00
2	Bomba centrífuga 1HP BC100 T trifásica tipo MOTORARG o superior.	UNIDAD	1,00
3	Bomba centrífuga monofásica azul 50HZ 450V tipo MOTORARG BC o superior	UNIDAD	2,00
4	Bomba sumergible cloacal 1,5HP trifásica DRV 1100T tipo MOTORARG o superior.	UNIDAD	3,00
5	Bomba trituradora acero inoxidable DRT1100M 1,5HP tipo MOTORARG o superior.	UNIDAD	3,00