

ANEXO CONVOCATORIA

33/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Frigorías: 18.000</p> <ul style="list-style-type: none">• Gas refrigerante R410A - carga debe estar incluida• Frio/calor• Inverter• Bajo nivel sonoro• Función auto• Hot-Start• Función deshumidificación• Auto restart• Swing horizontal• Compresor Inverter Clasificación Energética A+ o superior <p>- Para la instalación del bien indicado se requiere obligatoriamente técnico matriculado (independientemente de la cantidad de personal que se precise al momento de la colocación)</p> <p>- El contratista deberá efectuar las protecciones necesarias para el bienestar de su personal. Además, se evitará por todos los medios, el daño a los elementos y áreas existentes del edificio</p> <p>- Se deberá realizar un balance térmico en base a los m² del lugar donde se instalará el equipo.</p> <p>- La instalación eléctrica deberá estar a cargo de la firma.</p>	