

ANEXO CONVOCATORIA

87/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Campana 1: Tiraje en tubos de PVC de 4" y salida al exterior (aprox 5m) Campana 2: Tiraje en tubos de PVC de 4" y salida al exterior (aprox 20m) Motor de extraccion adicional tipo centrifugo al final del tiraje de la campana 2. (caudal aprox 15m ³ /min) Llave termica Se debera considerar la instalacion electrica asociada a ambas campanas y al extractor adicional con caño electrico normalizado de 20mm de diametro.	