

ANEXO CONVOCATORIA

18/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Además de los tensores extremos de la línea de vida, se deberán colocar soportes intermedios cada 8 metros a fin de evitar importantes flechas bajo carga. Se deberá tener en cuenta conexiones que contemplen interrupciones y curvas, que permitan superar los vínculos intermedios sin necesidad de desvincularse, de manera que el operador esté siempre conectado a la línea de vida horizontal evitando, de esta manera actos inseguros de trabajo.	
2	Cables de acero inoxidable: Contemplar un sistema de absorción de energía ante cargas excesivas. Proveer 2 carros de traslación para conectar a la cola de amarre o arnés del operador. El sistema se instala fijándose a la perfilería existente	
3	El mismo deberá ser de aluminio de alta resistencia capaces de mantener una carga viva de 2.5 kpa/m, (aproximadamente 3 personas por metro cuadrado). Con un ancho de 0,71 metros y puntos de apoyo fijados a una distancia no mayor a 2.4 metros. Materiales: Malla de aluminio de alta resistencia Estructura de perfiles de aluminio extruido Fijaciones de acero inoxidable grado 304	