

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 15/03/2024
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 13/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 4780/2023
Rubro comercial: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Objeto de la contratación: Provisión e instalación del equipamiento eléctrico de la cámara transformadora del Edificio ITS, segundo llamado

DESCRIPCIÓN

Consulta N°1: Dadas las condiciones actuales del mercado, nos encontramos ante la dificultad de conseguir precio por la provisión del cable compuesto por alimentador TIPO RETENAX 3 (1X185MM2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 16.2Kv CAT.1 CON ARMADURA para cumplir con lo requerido para el ítem 2.2 16110. Ante esta situación, encontramos como solución técnica el reemplazo del cable indicado en la documentación licitatoria por un cable de aluminio TIPO RETENAX 3 (1X300mm2) (Al) 3 ACTIVOS 13.2 KV CAT.1, sujeto a verificación por cálculo.

Respuesta N°1: Dado que el pliego indica "TIPO RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I CON ARMADURA" no habría inconveniente en que los oferentes coticen una propuesta alternativa que cumpla con lo necesario para realizar el trabajo de conexión.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Por medio de la presente se informa que la fecha y horario de la apertura será:
Apertura de ofertas: Se realizará el día 5 de enero del 2023 a las 13:00 horas

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES