

ANEXO CONVOCATORIA

117/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Inverter • Capacidad Frio (KW): 5300 aproximado • Capacidad Calor (KW): 5400 aproximado • Tension y frecuencia (VZ/HZ) Monofásico 220/50 corriente (A) frio 7.8 - calor 7.5 • Potencia (W) Frio: 1651 aproximado Calor: 1583 aproximado • Eficiencia energetica A o superior • Calor: 3,41/B	
2	Frigorías: 18.000 • Gas refrigerante R410A - carga debe estar incluida • Frio/calor • Inverter • Bajo nivel sonoro • Función auto • Hot-Start • Función deshumidificación • Auto restart • Swing horizontal • Compresor Inverter Clasificación Energética A+ o superior - Para la instalación del bien indicado se requiere obligatoriamente técnico matriculado (independientemente de la cantidad de personal que se precise al momento de la colocación) - El contratista deberá efectuar las protecciones necesarias para el bienestar de su personal. Además, se evitará por todos los medios, el daño a los elementos y áreas existentes del edificio - Se deberá realizar un balance térmico en base a los m2 del lugar donde se instalará el equipo. - La instalación eléctrica deberá estar a cargo de la firma.	