

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 31/08/2023
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 185/2023
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 6341/2023
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: Adquisición de inversor bidireccional, regulador de carga con MPPT, batería de ION-LITIO con BS y cables de comunicación en marco del Proyecto PETRA Energética N°17 (Concurso de precios N°1701/2023)

DESCRIPCIÓN

Por medio de la presenta se responde la siguiente consulta:

Consulta: ¿Es necesario que el inversor y el regulador estén por separado? o ¿Pueden ser inversor con regulador incorporado?

Respuesta: Se aceptarán cotizaciones de inversores con regulador MPPT incorporado. Será condición necesaria que dicha cotización cumpla con las especificaciones técnicas requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES