



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones

CIRCULAR ACLARATORIA N°2

Licitación Publica N°13/2023

Objeto: Provisión e instalación del equipamiento eléctrico de la cámara transformadora del Edificio ITS - segundo llamado.

Expediente N°:4780/2023.

Motivo: Con consulta.

Por medio de la presente se responden consultas realizadas por posibles oferentes:

Consulta N°1: Dadas las condiciones actuales del mercado, nos encontramos ante la dificultad de conseguir precio por la provisión del cable compuesto por alimentador TIPO RETENAX 3 (1X185MM2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 – 16.2Kv CAT.1 CON ARMADURA para cumplir con lo requerido para el ítem 2.2 – 16110. Ante esta situación, encontramos como solución técnica el reemplazo del cable indicado en la documentación licitatoria por un cable de aluminio TIPO RETENAX 3 (1X300mm2) (Al) 3 ACTIVOS 13.2 KV CAT.1, sujeto a verificación por cálculo.

Respuesta N°1: Dado que el pliego indica "TIPO RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I CON ARMADURA" no habría inconveniente en que los oferentes coticen una propuesta alternativa que cumpla con lo necesario para realizar el trabajo de conexión.